

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код*
10.08.2021 КНМ № 43210061000200406506



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Кировской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование территориального органа МЧС России)

ул. Маклина, 65, г. Киров, 610035, тел. 54-69-62 (код 8332), E-mail: gu@43.mchs.gov.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Белохолуницкого района

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Кировская область, г. Белая Холуница, ул. Глазырина, 6, каб. 112

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

Предписание № 15/1/5

по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара

Муниципальному казённому дошкольному образовательному учреждению детский сад комбинированного вида №7 "Алёнушка" г.Белая Холуница Кировской области,

Заведующей Шитовой Вере Константиновне

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

В соответствии с решением о проведении плановой выездной проверки от «29» июля 2021 г., N 15, вынесенного начальником отделения надзорной деятельности и профилактической работы Белохолуницкого района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кировской области - главным государственным инспектором Белохолуницкого района по пожарному надзору Тарасовым Михаилом Васильевичем

в период с 10 часов 00 минут 10 августа 2021 года, по 14 часов 00 минут 10 августа 2021 г. проведена плановая выездная проверка

Главным государственным инспектором Белохолуницкого района по пожарному надзору Тарасовым Михаилом Васильевичем и государственным инспектором Белохолуницкого района по пожарному надзору Помеловым Константином Сергеевичем

(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, объектов и территории Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №7 "Алёнушка" г.Белая Холуница Кировской области, ИНН 4303003921, адрес организации: 613200, Кировская область, г. Белая Холуница ул. Глазырина, 4-б

проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с Заведующей Шитовой Верой Константиновной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	На объекте защиты по адресу: г. Белая Холуница ул. Глазырина, 4-б не проведена повторная обработка деревянных конструкций чердачного помещения (последний протокол испытания от 11.07.2019 года № 3338-О)	Пункт 13 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 года (ред. От 31.12.2020) (далее по тексту ППР в РФ)	До 01.08.2022	
2.	На объекте защиты по адресу: г. Белая Холуница ул. Глазырина, 4-б дверь выхода из этажа на лестничную клетку, на втором этаже здания из помещения № 20 в помещение № 19 по техническому паспорту №2146/02, не имеет уплотнителя в притворах и не обеспечивает плотного закрытия двери	пункт 4 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 года (в редакции от 27.12.2018) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее по тексту ФЗ № 123 от 22.07.2008); пункт 29 ППР в РФ; пункт 4.4.6 Свода правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (далее по тексту СП 1.13130-2020)	До 01.08.2022	
3.	На объекте защиты по адресу: г. Белая Холуница ул. Глазырина, 4-б дверь выхода из этажа на лестничную клетку, на втором этаже здания из помещения № 20 в помещение № 6 по техническому паспорту №2146/02, не имеет уплотнителя в притворах и не обеспечивает плотного закрытия двери	пункт 4 ФЗ № 123 от 22.07.2008; пункт 29 ППР в РФ; пункт 4.4.6 СП 1.13130-2020	До 01.08.2022	
4.	На объекте защиты по адресу: г. Белая Холуница ул. Глазырина, 4-б дверь выхода из этажа на лестничную клетку, на втором этаже здания из помещения № 25 в помещение № 26 по техническому паспорту №2146/02, не имеет уплотнителя в притворах и не обеспечивает плотного закрытия двери	пункт 4 ФЗ № 123 от 22.07.2008; пункт 29 ППР в РФ; пункт 4.4.6 СП 1.13130-2020	До 01.08.2022	
5.	На объекте защиты по адресу: г. Белая Холуница ул. Глазырина, 4-б дверь выхода из этажа на лестничную клетку, на втором этаже здания из помещения № 25 в помещение № 12 по техническому паспорту №2146/02, не имеет уплотнителя в притворах и не обеспечивает плотного закрытия двери	пункт 4 ФЗ № 123 от 22.07.2008; пункт 29 ППР в РФ; пункт 4.4.6 СП 1.13130-2020	До 01.08.2022	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать

настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор
Белохолуницкого района по пожарному надзору
Помелов Константин Сергеевич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

“ 10 ” августа 20 21 г.

Главный государственный инспектор
Белохолуницкого района по пожарному надзору
Тарасов Михаил Васильевич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

“ 10 ” августа 20 21 г.

Предписание для исполнения получил:


(подпись)

 
(должность, фамилия, инициалы)

“ 10 ” августа 20 21 г.

